



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

400005, г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, дом 15 а,

тел. 96-70-82, e-mail: emercom@34.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Калачевскому,

Суровикинскому и Чернышковскому районам

404414, г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 68а, e-mail: ond41@34.mchs.gov.ru

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления), (адрес места нахождения территориального органа
МЧС России, номер телефона, электронный адрес), (наименование органа государственного пожарного надзора),
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ 044/63-В

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: **Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению
«Верхнегнutowская СШ»**

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия начальника
отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Калачевскому, Суровикинскому и
Чернышковскому районам (далее – ОНД и ПР) управления надзорной деятельности и
профилактической работы (далее – УНД и ПР) Главного управления МЧС России по
Волгоградской области (далее – Главное управление) Макеева В.В. № 044/63-В
от «12» октября 2021 года, в период с «13» октября 2021 года по «13» октября 2021 года,
инспектором ОНД и ПР по Калачевскому, Суровикинскому и Чернышковскому районам
Главного управления МЧС России по Волгоградской области лейтенантом внутренней службы
Алиевым Ильясом Абубакаровичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведено плановое контрольное (надзорное) мероприятие в здании Муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Верхнегнutowская СШ» (далее – «Верхнегнutowская СШ»),
расположенном по адресу: Волгоградская область, Чернышковский район, х. Верхнегнutow
ул. Октябрьская, д. 15

(контрольное (надзорное) мероприятие)


в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Директор МКОУ
«Верхнегнutowская СШ» Короткова Лариса Степановна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре)

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием кон- кретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) на- рушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
----------	---	---	---	-------------------------

1.	Отсутствуют двери ведущие на лестничные клетки с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	п.п. «д» п.16 Правил противопожарного режима утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479	20.01.2022	
2.	На противопожарных дверях отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.	п.24. Правил противопожарного режима утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479	20.01.2022	
3.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п.26. Правил противопожарного режима утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479	20.01.2022	
4.	Двери эвакуационных выходов заблокированы.	п.п. «б» п.27. Правил противопожарного режима утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479	20.01.2022	
5.	Эксплуатация эвакуационных путей с нарушениями проектных решений (в части освещенности).	п.23, п. 37. Правил противопожарного режима утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479	20.01.2022	
6.	Объект защиты не обеспечен первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам. Не обеспечивается соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. Не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	п.60. Правил противопожарного режима утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479	20.01.2022	до 20.01.



Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

директор АКОУ, Верхнеуртинского СШ
Короткова Л.С.
(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Инспектор ОНД и ПР по Калачевскому, Суровикинскому и Чернышковскому районам лейтенант в.н. службы И.А. Алиев
(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

